

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
« 14 » *апреля* 2016 г.
Регистрационный номер № 00321165-70-469

**Декларация
пожарной безопасности**

Настоящая декларация составлена в отношении здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42» (сокращенное название - МБДОУ №42) по адресу г. Краснотурьинск ,п. Рудничный, ул. Шахтеров, 11

Функциональной пожарной опасности Ф 1.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **1026601184609**

Идентификационный номер налогоплательщика **6617007977**

Почтовый адрес юридического лица и объекта защиты:

624465 Свердловская область,

г. Краснотурьинск

п. Рудничный

ул. Шахтеров, 11

Электронный адрес, факс юридического лица и объекта защиты: lesnayaskazka42@mail.ru

Телефон юридического лица и объекта защиты: 8 (34384) 5-07-41

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
I	<p align="center">Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.</p> <p>Расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно – технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска не проводились.</p>
II	<p align="center">Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара.</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьими лицами и самостоятельная оценка возможного ущерба имуществу от пожара не проводится в связи с тем, что объект защиты не застрахован.</p>
III	<p align="center">Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 2. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 3. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация здания» 4. СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, канализация и кондиционирование» 6. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 7. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 8. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 9. ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные, эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» 10. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент) 11. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» 12. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 13. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» 14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) 15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 16. РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» 17. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко) 18. ППБ 101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 19. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.

- Эвакуационные пути и выходы
20. СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
 21. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
 22. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
 23. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
 24. СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
 25. СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
 26. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
 27. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
 28. СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
 29. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

На объекте выполняются следующие требования пожарной безопасности:

«МБДОУ №42», дошкольное образование детей с 1,5 до 8 лет.

В МБ ДОУ №42 в эксплуатации 2 здания: п. Рудничный, ул. Шахтеров, 11 и ул. Шахтеров, 13

Здание по ул. Шахтеров, 11, общей площадью 977,3 кв.м, построено и введено в эксплуатацию в 1968 году, капитальный ремонт не проводился. (СНиП 2.08.02-89 п. 1.14).

Здание расположено на территории площадью : 5915 кв.м.

По периметру спереди ограждено металлическим забором высотой 1,0 м, в котором предусмотрены ворота 5,2x1,6 для проезда пожарных машин и деревянный забор, высотой 1,2м. Имеется выход 1,3x1,3;

Организована проезжая часть вокруг зданий шириной 4,5м.

Здание МБДОУ №42 типовое двухэтажное: крупноблочное, офактурено мраморной крошкой;

высотой: 6,65м

В здании имеется подвал высотой 2,51 метра.

Выход из подвала (цокольного этажа) непосредственно наружу (СНиП 21-01-97 п.6.9)

Стены и отделка здания панельные и оштукатурены. Перекрытия внутри здания железобетонные, что соответствует II степени огнестойкости (СНиП 21-01-97 п. 6.25.)

Класс функциональной пожарной огнестойкости Ф 1.1. (СНиП 21-07-97 п.5.21.)

Из подвала имеется выход непосредственно наружу, двери подвального помещения оснащены замками (СНиП 21-01-97 п.6.9)

Здание имеет 6 эвакуационных выходов, размером 1,98 x 1,06, которые имеют легко открывающиеся запоры. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. (СНиП 21-01-97 п.6.17., 6.18., 6.15., 6.16., 6.13.; правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.35.)

Эвакуационные выходы из помещений оборудованы светящимися указателями с надписью

«Выход» белого цвета на зеленом фоне (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.43).

Высота горизонтальных участков эвакуационных путей (коридоры) не менее 2,5 метров, ширина – не менее 1,5 метра (СНиП 21-01-97 п.6.27)

Каждая групповая ячейка имеет 2 рассредоточенных эвакуационных выхода (СНиП 2.08.02-89 п.2.4).

В зданиях: ул.Шахтеров,11- четыре лестничные клетки
Ширина лестничных маршей не менее 1,5 метра (СНиП 2.08.02-89 п.1.96., СНиП 21-01-97 п.п. 6.29.,6.30.,6.34.)

Ширина лестничной площадки не менее 1,5 метра, что соответствует СНиП 2.08.02-89 п.1.06.

Уклон лестничных маршей выполнен в соответствии со СНиП 2.08.02-89 п.1.94.

Выходы с этажей на лестничные марши осуществляются через двери с доводчиками (СНиП 21-01-97 п.6.18, СНиП 2-01-02-85 п.3.17.)

Наличие зазора между маршами лестниц, лестничных клеток (не менее 100мм) (СНиП 21-01-97 п.8.9.)

Противопожарное расстояние до соседних зданий, строений составляет:
до жилых домов – не менее 30м и 40м; (СНиП 2.07.01-89 табл.1 приложения1).

Учитывая место расположения здания МБДОУ №42 в случае возникновения пожара или загорания в здании причинение ущерба третьим лицам невозможно.

Двери в электрощитовую выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа СНиП 2.08.02-89*п.1.82., СНиП 21-01-97* п.7.4.

Дверь электрощитовой заперта на замок, ключи от замка хранятся в определенном месте, доступном в любое время суток (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г.)

При отделке стен в помещениях, на путях эвакуации не использовались горючие материалы. Панели окрашены на высоту 1,5 м от пола, на остальной поверхности при отделке помещения использовалась побелка (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г., СНиП 21-01-97 п.6.25.,СНиП 2.08.02-89 п.1.88).

Здание МБДОУ №42 находится на расстоянии 1,0 км от ближайшей пожарной части (время следования пожарной машины до ДОУ составляет 2 минуты).

Помещения МБДОУ №42 оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.61, п. 66). Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 3 типа: УАПС ВЭРС –ПК8.

Здание МБ ДОУ обеспечено телефонной связью (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п. 65)

Помещения оснащены огнетушителями марки:

ОУ в количестве - 2 штук, пригодных к эксплуатации до 2018.

ОП в количестве - 5 штук пригодных к эксплуатации, проводится поверка каждый год.

Всего в здании 7 огнетушителей. Таким образом, обеспечивается выполнение статьи 43, 55, 60, 105 ФЗ-123 и правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.70
На видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, исполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 и требованиями правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.7

Электропроводка имеется скрытая. (СНиП 21-01-97*).

Ежедневно при открытии и закрытии здания ДОУ сторожем проводится обход всех помещений на предмет пожарной безопасности, обнаружение подозрительных лиц. Так же в случае возникновения ЧС для экстренного вызова наряда милиции, вневедомственной охраны, вызов производится по телефону (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г.).

Проведена проверка знаний пожарно-технического минимума руководителя и специалистов (в 2014 г. – 1 человек, квалификационные удостоверения от 17.12.2014 г., в 2016 г.- 2 человека, квалификационные удостоверения от 29.01.2015 г.) правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.3

При приёме сотрудников на работу проводится вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности с записью в специальном журнале, а также в рамках повторного инструктажа на рабочем месте, проводится 1 раз в шесть месяцев.

Таким образом, обеспечено выполнение ст. 63 ФЗ-123 и Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645; правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.3

В сентябре 2015 г. проведены практические занятия по действиям персонала МБДОУ

№42 при возникновении пожара согласно приказу № 52-ОД от 04.09.2015 г. Таким образом, обеспечено выполнение Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.; правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.12

В МБ ДОУ №42 издан приказ № 4-ПБ от 05.05.2015 г. о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.4)

Определены сроки проведения практических тренировок (2 раза в год) всех предназначенных для эвакуации работников в случае возникновения пожара. (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.12)

В МБ ДОУ №42 проводится техническое обслуживание огнетушителей согласно паспортных данных (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.478), на каждый из которых ведётся «Эксплуатационный паспорт огнетушителя» и данные регистрируются в журнале «Учёта первичных средств пожаротушения» (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.475)

Составлен план и порядок действий сотрудников МБ ДОУ №42 при обнаружении пожара и алгоритм действия при ЧС. Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.12.

В МБДОУ №42 имеются

инструкции (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.460, 461, 462):

- по пожарной безопасности;
- о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре в муниципальном образовательном учреждении (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.12);

Составляется график дежурства ответственных лиц во время проведения массовых мероприятий (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.30).

В МБДОУ разработана и программа обучения пожарной безопасности работников
(правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г., Приказ МЧС РФ № 645 от
12.12.2007 г. п.36).

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МБДОУ №42

«22» марта 2016 год.



М. Мусихина